

ZP/01/2013

Prószków, dnia 18.02.2013 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Wykonanie spięcia wodociągu grupowego „Prószków” rurociągiem Ø 110mm od końcówki sieci wodociągowej wsi Chróścina do zbiornika na terenie SUW „Dąbrowa”.

WYJAŚNIENIE - ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienie zapytania oraz zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie danych technicznych dotyczących przepływomierza (pozycja przedmiaru 55d.6) i przepustnicy sterowanej pozycja przedmiaru 68d.6) niezbędnych do wyceny realizacji inwestycji.

Odpowiedź :

Przepływomierz zastępuje się wodomierzem z nadajnikiem impulsów DN 100 o nominalnym przepływie 60 m³/h w kl B. Przepustnica ma być międzykołnierzowa 4497 z napędem elektrycznym AUMA Matik.

2. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przedmiar robót – zmienia się brzmienie opisu pozycji nr 55 d.6 :

Jest :

Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 100 mm – przepływomierz DN100mm elektromagnetyczny z przekazem.

Powinno być :

Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 100 mm – wodomierz DN100mm elektromagnetyczny z przekazem.

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert.

Przewodniczący Zarządu

Józef Pampuch