

ZP/03/2013

Prószków, dnia 06.09.2013 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej tranzytowej Ø 315 w miejscowości Nowa Kuźnia”.

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienie zapytania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego i zmianę materiału z rur PCV Ø 315 na rury PE Ø 315 przewiertowe ?

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza wykonania wodociągu metodą przewiertu sterowanego i zmiany materiału z rur PCV Ø 315 na rury PE Ø 315 przewiertowe.

Przewodniczący Zarządu

Józef Pampuch